

**Formulaire à retourner complété par courrier (info@talassa.fr)  
pour déclencher la mise en service de l'appareil.**

## 1 - Coordonnées de l'installateur

Raison sociale\*

Nom\*

Prénom\*

Adresse (Rue, Code postal, Ville)\*

Tél. fixe\*

Tél. portable\*

E-mail\*

## 2 - Lieu et coordonnées de l'installation

Raison sociale\*

Nom du contact sur site\*

Adresse (Rue, Code postal, Ville)\*

Tél. fixe\*

Tél. portable

E-mail\*

## 3 - Votre matériel

Type de matériel\*

Référence commerciale / Numéro de série\*

**\* Mentions obligatoires**

## 4 - Questionnaire à propos de l'installation

- 1 - Présence d'un régulateur de pression en amont de l'adoucisseur\* **1**
- OUI  NON
- 2 - Présence d'un clapet anti-retour type EA en amont de l'adoucisseur\* **2**
- OUI  NON
- 3 - Présence d'un robinet de puisage d'eau non traitée en amont de l'adoucisseur\* **3**
- OUI  NON
- 4 - Présence d'un filtre anti-boue avant l'adoucisseur ou sur arrivée générale\* **4**
- OUI  NON
- 5 - Présence d'une vanne de mitigeage après l'adoucisseur pour régler la dureté résiduelle
- OUI  NON
- 6 - Raccordement entrée et sortie de la vanne de l'adoucisseur effectuée en flexibles inox\* **5**
- OUI  NON
- 7 - Branchement de l'adoucisseur effectué sur une prise électrique murale (selon la norme électrique C15-100)\* **6**
- OUI  NON
- 8 - Présence d'un clapet anti-retour simple contre les retours ECS installé après l'adoucisseur\* **7**
- OUI  NON
- 9 - Mise à l'égout de la vanne avec un siphon d'évacuation avec garde d'air\* **8**
- OUI  NON
- 10 - Présence d'un robinet de prélèvement d'eau adoucie après l'adoucisseur\* **9**
- OUI  NON
- 11 - Espace / Local accessible\* **10**
- OUI  NON
- 12 - Espace / Local propre\* **11**
- OUI  NON
- 13 - Espace / Local éclairé\* **12**
- OUI  NON
- 14 - Endroit (hors d'eau, hors-gel pour stockage sel)\* **13**
- OUI  NON

**\* Equipements obligatoires**

## Validité

- Je reconnais que les informations saisies ci-dessus sont exactes et que mon installation est bien conforme aux règles de l'art et aux codes de plomberie (DTU 60.1/60.11), d'électricité (norme C15-100) et d'hygiène. En cas de non-conformité de l'installation (points non facultatifs) ne permettant pas de mettre en service l'adoucisseur, l'appareil sera isolé (vannes fermées) et bipassé. Toute demande ou visite supplémentaire sera facturée en sus au prix de 90 euros HT.

DATE ET SIGNATURE

CACHET INSTALLATEUR

